


### MADIO-ABP-НТ устройство управления резервным питанием



Обеспечивает быструю настройку резервного питания под проект за счет 5-ти предустановленных режимов работы

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

- ✔ работа в составе шкафов (блоков) управления автоматическим включением источников резервного питания в системах бесперебойного электроснабжения 3-х фазных потребителей электроэнергии.

#### 5 ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ABP:

- ✔ два в один;
- ✔ два в два;
- ✔ один в один + ДЭС (дизельная электростанция);
- ✔ два в один + ДЭС;
- ✔ два в два + ДЭС (с выбором ДЭС на 1-й шине или ДЭС на 2-й шине).

#### ОСОБЕННОСТИ:

- ✔ передача данных по RS485 ModBus RTU;
- ✔ журнал событий на 200 сообщений;
- ✔ местный дисплей;
- ✔ осциллографирование аварийных событий с дискретностью 100 мс и возможностью выгрузки по RS 485 или на USB-flesh-накопитель с последующим преобразованием в формат COMTRADE.